



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Zbigniew Szczepański
MISTRZ KOMINIARSKI

Kraszewo 45B, 06-456 Ojrzeń
Tel. Kom. 694 030 876, 795 456 485

~~ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH~~

~~Zbigniew Szczepański~~
Kraszewo 45 B, 06-456 Ojrzeń
tel. 694 030 876, 795 456 485
NIP 566-112-12-46, REGON 142000010

Ciechanów dnia 10.06.2022 roku

(Pieczęć Zakładu Kominarskiego)

OPINIA NR 25/06/2021

ORYGINAL

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy – urządzeń grzewczo – kominowych, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, gospodarczym, handlowym, usługowym

będącym własnością: **WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA**
17 Stycznia 1 – Warszawska 2

położonym w **06 – 400 CIECHANÓW** przy ulicy/~~Gminie~~ **17 STYCZNIA** nr 1/1, 2, 3,
sporządzona przez posiadającego wymagane do kontroli i opiniowania mistrza kominarskiego
pana **Zbigniewa Szczepańskiego** w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączeń.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Urządzenie gazowe: kuchnia gazowa czteropalnikowa szt. 2, kocioł CO, CW gaz z zamkniętą komorą spalania szt. 1, odprowadzenie spalin i pobór powietrza prawidłowy, przewody wentylacyjne są drożne posiadają ciągi prawidłowe i nadają się do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem na dn.10.06.2022r. z wyjątkiem: mieszk. nr 1, 2 brak wkładu kominowego.

* wymienić sposoby usunięcia wadliwego działania.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po: 1 egz. dla **W.M. 17 Stycznia 1 – Warszawska 2**, egz. dla **Zakładu Usług Kominarskich Zbigniew Szczepański**.

Potwierdzenie odbioru Opinii:

Data. 10.06.2022 roku. Podpis

OPINIODAWCA

(uprawniony Mistrz Kominarski)

Zbigniew Szczepański

MISTRZ KOMINIARSTWA

Upr. nr 13498/08

Podpis



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Zbigniew Szczepański
MISTRZ KOMINIARSKI

Kraszewo 45B, 06-456 Ojrzeń
Tel. Kom. 694 030 876, 795 456 485

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Zbigniew Szczepański
Kraszewo 45 B, 06-456 Ojrzeń
tel. 694 030 876, 795 456 485
NIP 566-112-12-46, REGON 142000010
(Pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Ciechanów dnia 10.06.2022 roku

OPINIA NR 26/06/2021

ORYGINAŁ

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy – urządzeń grzewczo – kominowych, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, gospodarczym, handlowym, usługowym

będącym własnością: **WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA**
17 Stycznia 1 – Warszawska 2

położonym w **06 – 400 CIECHANÓW** przy ulicy/Gminie **WARSZAWSKA** nr 2/1, 2, 3, 4, 5
sporządzona przez posiadającego wymagane do kontroli i opiniowania mistrza kominiarskiego
pana **Zbigniewa Szczepańskiego** w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączeń.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Urządzenie gazowe: kuchnia gazowa czteropalnikowa szt. 5, kocioł CO, CW gaz z zamkniętą komorą spalania szt. 2, kocioł CO gaz z otwartą komorą spalania szt. 1, odprowadzenie spalin i pobór powietrza prawidłowy, przewody wentylacyjne są drożne posiadają ciągi prawidłowe i nadają się do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem na dn.10.06.2022r. z wyjątkiem: mieszk. nr 2 brak wkładu kominowego

* wymienić sposoby usunięcia wadliwego działania.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po: 1 egz. dla **W.M. 17 Stycznia 1 – Warszawska 2**, egz. dla **Zakładu Usług Kominiarskich Zbigniew Szczepański**.

Potwierdzenie odbioru Opinii:

Data. 10.06.2022 roku. Podpis

OPINIODAWCA
(uprawniony Mistrz Kominiarski)
Zbigniew Szczepański
MISTRZ KOMINIARSTWA
Upr. nr 13498/08

Podpis