

Blok TBS Ciechanów - piętro

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 10.07.2017
Edytor:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Blok TBS Ciechanów - piętro

Strona tytułowa projektu

Spis treści

Lista oprav

A.04K01 komunikacja

Podsumowanie

1

2

3

4


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Blok TBS Ciechanów - piętro / Lista opraw

4 Ilość


LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44
RUBIN LOOK LED 3300LM PLX ED IP44 34
840 / 400X400
Numer artykułu: RLOOKLEDXX_XXPLXEI44
Strumień świetlny (Oprawa): 2528 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3393 lm
Moc opraw: 23.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 80 96 100 75
Wyposażenie: 3 x Moduł LED LINEAR
1100lm/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.04K01 komunikacja / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.750 m, Wysokość montażu: 2.750 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:84

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	132	84	181	0.638
Podłoga	20	133	84	181	0.634
Sufit	70	37	25	56	0.676
Ściany (10)	50	87	29	241	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	LUXIONA Troil RLOOKLEDXX_XXPLXEI44 RUBIN LOOK LED 3300LM PLX ED IP44 34 840 / 400X400 (1.000)	2528	3393	23.0
W sumie:			10113W	13572	92.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.83 \text{ W/m}^2 = 2.14 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 32.50 m^2)