

RZUT KONDYGNACJI -I
poz. -3,00m
skala 1 : 50

N

LEGENDA:

	Zwód poziomy niski drut FeZn Ø8mm
	Linka aluminiowa Ø9mm do zwodów podwyższonych
	Zacisk krzyżowy i/lub prosty
	Przewód Fe/Zn Ø8mm prowadzony płasko
	Iglica odgromowa kominowa
	Przewód odprowadzający – drut Ø8mm prowadzony pod warstwą ocieplenia budynku w rurce niepalnej
ZK	Złącze kontrolne montowane w puszce probierczej w gruncie

INSTALACJA UZIEMIENIA:

	Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm – projektowany uzlom otokowy (bednarkę układać na głębokości min. 0,7m i odległości 1m fundamentu budynku)
	Połączenie spawane bednarki

PB	ELEKTRYCZNA		
Projektował w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej:			Podpis, pieczęć:
mgr inż. Remigiusz Leszek Karwat nr upr. LUB/0090/PWOE/11 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej			
Sprawdzał w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej:			Podpis, pieczęć:
mgr inż. Arkadiusz Radosław Karwat nr upr. LUB/0212/POOE/11 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej			
Projekt projektował:			Podpis:
inż. Tomasz Liptak			
Temat projektu:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		
Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów		
Adres inwestycji:	Ciechanów, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/5		
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA RZUT FUNDAMENTU		
Numer projektu: pregpro07/2017	Branża: elektryczna	Faza projektu: PB	Data:
Skala: 1:100	Numer rysunku: PB-E-07		

Greg project
projektowanie
ul. K. Tomaszewskiego 1a
06-400 Ciechanów
Tel. 504-644-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com