


wymienić istniejący przewód na sztycy wysięgnika
na YLY 4x25mm²

Szybkie samoczynne wylączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V



INWESTOR	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE MAREK TOKARZEWICZ 71-200 HAINOWKA UL. BIELSKA 110
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego 06-400 Ciechanów ul Okrzei 14
INWESTOR	PROJEKT WYKONAWCZY Wymiana instalacji elektrycznej
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego 06-400 Ciechanów ul Okrzei 14
ADRES	Ciechanów ul. Wojska Polskiego 28b
TITUL	Schemat zaślania
DATA	Maj 2009
OPRACOWAŁ	Janusz Korsi upr. proj. Nr B/424/74
	Data podpis