Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Ciechanów 06.07.2015r.

Wyjaśnienie

Dotyczy: zapytania ofertowe nr 57/2015 na wymianę wodomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych

Do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zwrócił się wykonawca z zapytaniem:

Pytania /Odpowiedzi

Pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1
Obecnie produkowane wodomierze w zdecydowanej większości posiadają dopuszczenie na podstawie certyfikatu nadania typu Wspólnoty Europejskiej (tzw. MID) i ich parametr przepływu opisywany jest przez ciągły strumień Q_3, który to parametr jest inaczej zdefiniowany niż przepływ nominalny Q_n. Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie wodomierzy z dopuszczeniem MID, o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż zakres pomiarowy odpowiadający wodomierzowi wymienionemu w zapytanie ofertowym o przepływie nominalnym $Q_n = 1{,}0\ m^3/h$?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza do złożenia w ofercie wodomierzy posiadających klasyfikację MID „o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż zakres pomiarowy odpowiadający wodomierzowi wymienionemu w zapytanie ofertowym o przepływie nominalnym $Q_n = 1{,}0\ m^3/h$".

Pytanie nr 2
Czy poprzez podanie producenta wodomierzy (METRON) Zamawiający zamierza ograniczyć swój wybór do wodomierzy jednego, wymienionego w zapytaniu producenta?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym dopuszcza się wodomierz innych producentów o parametrach nie mniejszych jak na przykład dla wodomierza METRON JS.

Pytanie nr 3
Co Zamawiający rozumie poprzez określenie wodomierz „kompaktowy"?
Odpowiedź Zamawiającego:
Pod pojęciem „kompaktowy" określa się wodomierz mieszkaniowy o zwartej budowie, który jest wyposażony w standardowe i powtarzalne dla swojej klasy rozwiązania.