



RG-ADM
Szafa główna IP43.
Wykonanie indywidualne.
Doprowadzenie przewodów góra/dół
Montować w miejsce ist. tablicy
przeznaczonej do demontażu
ilość:1 kpl.



- Klasa izolacji: II
- IP 43
- In=250A
- Podtynkowa
- Liczba modułów 168
- Szerokość 600mm
- Wysokość 1000mm
- Głębokość 215mm
- Zamykana na klucz



UWAGA!
Dopasować istniejące wnęki, obudować płytami g/k,
zagipsować i pomalować ścianę.

PROŁADIA

Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska
NIP: 963033263, Regon: 240662076
proladia@proladia.pl

OBIEKT BUDYNEK WIELORODZINNY		PROJEKTOWAŁ br. elektryczna mgr inż. Wojciech Pałczyński nr upr. KUP/0069/P00E/10	
NAZWA PROJEKTU Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych i w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 15A w Ciechanowie.			
RYSUNEK WIDOK ROZDZIELNICZY RG-ADM			
INWESTOR	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Sienkiewicza 15A w Ciechanowie reprezentowana Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o., 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 14		
LOKALIZACJA	Ciechanów, ul. Sienkiewicza 15A, 06-400;		
SKALA:	-----	DATA: 26.06.2026	NR RYSUNKU: E-04